



152220110005
2015.08.03-2021.08.02



(2018)渝质监认字0001号
2018.08.03-2021.08.02



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0568



检 验 报 告

No: 2021-05ZQ010320



产品名称: 饮水用PE管材

受检单位: 南亚塑胶工业(厦门)有限公司

生产单位: 南亚塑胶工业(厦门)有限公司

委托单位: 国家市场监督管理总局

检验类别: 国家监督抽查



重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研 究 院

重庆市计量质量检测研究院

检 验 报 告

No: 2021-05ZQ010320

第 1 页 共 3 页

产品名称	饮水用 PE 管材	商标	图形商标	规格型号	d _n 25mm×e _n 2.3mm PE100 SDR11 PN1.6MPa
生产日期/批号	2020-12-04/-				
受检单位名称、地址及联系电话	南亚塑胶工业（厦门）有限公司、厦门海沧新阳工业区新美路 2 号、 13859967267				
生产单位名称、地址及联系电话	南亚塑胶工业（厦门）有限公司、厦门海沧新阳工业区新美路 2 号、 13859967267				
任务来源	国家市场监督管理总局				
抽样单位	国家塑料制品质量监督检验中心（福州）				
抽样日期	2021-01-07	样品数量	检样数量：7 根×3 段 ×1m/段 备样数量：7 根×2 段 ×1m/段	样品到达日期	2021-01-18
产品等级	/	抽样单编号	2005426	封样状态	封条完好
样品分配号	/	检测日期		2021-01-19~2021-01-30	
检验依据	GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》				
判定依据	《聚乙烯（PE）管材产品质量国家监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合 GB/T 13663.2-2018 标准，依据《聚乙烯（PE） 管材产品质量国家监督抽查实施细则》，判定为合格。 <div style="text-align: right;"> （报告专用印章） 签发日期：2021 年 02 月 02 日  </div>				
备注	抽样视频单号：A205473；企业确认：所抽产品为境内生产、销售且企业 自检合格的待销产品；抽样地点：企业的成品仓库；抽样产品为：饮水用管材； 批量：240 根×6m。				

批准：

宋磊

审核：

周胜之

主检：

王连

重庆市计量质量检测研究院

检 验 报 告

No: 2021-05ZQ010320

第 2 页 共 3 页

序号	检 验 项 目	单 位	要 求	检 测 结 果	单 项 结 论
几何尺寸					
			n L 指标	1# 2# 3# 4# 5#	不合格数
01	平均外径	mm	5 1 25.0~ 25.3	25.3 25.2 25.3 25.3 25.2	0 合格
02	壁厚公差	mm	5 1 0~ +0.4	0~ +0.2 0~ +0.2 0~ +0.2 +0.1~ +0.3 +0.1~ +0.2	0 合格
卫生要求					
03	镉	mg/L	≤0.001	<0.0005	合格
04	铅	mg/L	≤0.005	<0.0025	合格
05	高锰酸钾消耗量 [以氧气(O ₂)计]	mg/L	增加量≤2	0.1	合格
物理性能					
06	断裂伸长率	%	≥350	639	合格
07	纵向回缩率(110℃)	%	≤3	1.7	合格
08	氧化诱导时间(210℃)	min	≥20	38.2	合格
09	灰分	%	≤0.1	0.06	合格
静液压强度					
10	20℃静液压强度(100h; 环应力: 12.0MPa)	/	无破坏, 无渗漏	无破坏, 无渗漏	合格
备注	抽查检验项目由《2020年聚乙烯(PE)管材产品质量国家监督抽查实施细则》确定。				

质量检测
章 (3)

重庆市计量质量检测研究院 检 验 报 告

No: 2021-05ZQ010320

第 3 页 共 3 页

样品照片	
未拆封前检验样、备样	拆封后检验样
	
检验样产品标识	
	

(以下无正文)